



Rydö

Dammen som inte ville vara med längre

ANN-MARI DARJ
STOCKHOLM 2022-10-18

Eftermiddag 21 februari







Vad vet vi?

Tidigare läckage för 1.5 år sen.

Olyckliga omständigheter:

- Ganska högt flöde
- Regn och mörkt
- Hylte
- Många på lov
- **Utrivning!**






Anpassad drift

- Stärka upp bemanningen
- Täta tillsyn
- Kommunikationsplan
- DC får anpassa körningen i Nissan på bästa sätt för dammen

Natten går...



2022-02-22 - Avrapportering




Rekommendationer

- Fortsätt pumpa
- Mät läckage i thomsonöverfallet
- Sätt upp en fast pegelskala i fångdammen
- Fortsatt anpassad drift



Kväll 22/2

- Avrapportering



1 mars

Normal drift för Sågverksdammen

2022-04-26



Lärdomar och slutsatser

- Murphy
- Allt händer inte på fredagar... det kan hända sent på en måndag också.
- Dra nytta av tidigare erfarenheter



[statkraft.se](https://www.statkraft.se)